

Tabela doborów osprzętu pomp ciepła.

BLAUPUNKT									
model	BLP06P1V1MR32	BLP09P1V1MR32	BLP12P1V1MR32	BLP16P3V1MR32	BLP19P3V1MR32	BLP08P1V1MR32	BLP13P3V1MR32	BLP18P3V1MR32	BLP18P3V1MR32
zalecana moc grzałki elektrycznej CO [kW]	3	3	3	6	6	3	6	6	6
zalecana ilość żył oraz przekrój przewodu [mm ²]	3x4	3x4	3x4	5x4	5x4	3x4	5x2,5	5x4	5x4
zalecane zabezpieczenie urządzenia/ typ	C16	C16	C25	C32	C25	C25	C16	C20	C25
zalecane minimalne przepływy [m ³ /h]	≥ 0,8	≥ 1,2	≥ 1,8	≥ 2,3	≥ 2,3	≥ 0,9	≥ 1	≥ 1,3	≥ 1,6
zalecana wielkość bufora CO (ogrzewanie grzejnikowe/ podłogowe)[l]	100/100	200/100	300/200	300/200	300/200	100/100	200/100	300/200	300/200
Średnica zewnętrzna rury PP/CU [mm]	32/28	32/28	40/28	40/35	40/35	32/28	40/35	40/35	40/35