

Tabela doborów osprzętu pomp ciepła.

model	BLP08P1V1M	BLP10P3V1M	BLP13P3V1M	BLP17P3V1M	BLP19P3V1M	BLP10P3V1S	BLP17P3V1S	BLP19P3V1S
zalecana moc grzałki elektrycznej CO [kW]	3	6	6	6	6	6	6	6
zalecana ilość żył oraz przekrój przewodu [mm ²]	5x4	5x4	5x4	5x4	5x4	5x4	5x4	5x4
zalecane zabezpieczenie urządzenia/ typ	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C16	C20
zalecane minimalne przepływy [m ³ /h]	≥ 0,9	≥ 1,0	≥ 1,4	≥ 1,8	≥ 2,1	≥ 1,1	≥ 1,8	≥ 2,1
zalecana wielkość bufora CO (ogrzewnie grzejnikowe/ podłogowe)[l]	100/100	200/100	300/200	300/200	300/200	300/200	300/200	300/200
Średnica zewnętrzna rury PP/CU [mm]	32/28	32/28	40/28	40/35	40/35	32/28	40/35	40/35